

# ENSTO

NO1170279

Endeavslutning Raytop

|             |  |
|-------------|--|
| Kode        | NO1170279  |
| GTIN        | 7070918025689  |
| El nummer   | 1170279  |
| Navn        | Endeavslutning Raytop<br>1-leder 24kV 300-400mm <sup>2</sup> press utendørs  |
| Beskrivelse | Raytop utendørs endeavslutning for 24kV 1-leder Pex isolert kabel består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange som innvendig er belagt med en kombinert feltstyrende mastik og limforsegling. Dette for å sikre en hermetisk tetting. I halvlederavtaket installeres en gul feltspredende mastik. På utendørs endeavslutning monteres krypestrømsskjørt. Settet innholder 3 faseavslutninger, krypestrømsskjørt, samt rensekluter, smergellerett, strippetråd og montasjebeskrivelse. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013 og tilfredsstillende fullt ut BS og IEC. |
| Selger      | Tyco   |

